

上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2022〕137号

上海市绿化和市容管理局关于《上海市环境学校消防泵房改造、室外管道工程方案》的审核意见

上海市环境学校：

你校《关于报批上海市环境学校消防泵房改造、室外管道施工工程可行性方案的请示》（沪环境学校〔2022〕14号）收悉。经研究，审核意见如下：

一、工程地址

本次改造工程位于上海市浦东新区商城路1980号上海市环境学校东校区内。

二、工程内容

（一）拆除消防泵房内原消火栓泵，重新安装4台消防泵（2台消火栓加压泵，2台自喷加压泵）。

（二）校门口的市政接口（预留）接至室内消防水泵房的消防泵自吸引入管。

（三）泵房内消火栓泵出水管接至室外原有消火栓加压供水环网。

（四）自动喷淋泵出水管接至男女生宿舍室内喷淋系统的外总体埋管。

（五）女生宿舍顶上消防水箱出水管接至消防泵房喷淋供水主管的外总体埋管。

三、项目投资和资金来源

项目投资 135.2692 万元，其中工程费 117.0944 万元，工程其他费 11.7334 万元，预备费 6.4414。资金来源由你单位自筹。项目法人为上海市环境学校。

四、下阶段工作

请结合专家评审意见，细化施工方案，选用的装修材料应符合国家绿色材料的相应要求。项目实施中，要严格按照公共财政资金使用规定，按计划完成今年预算执行。



（此件公开发布）