附件1

奉贤区工贸行业用电安全专项检查要点

企业名称：　　联系人：

企业地址：　　联系方式：

序号	整治要点	检查内容	检查情况	整改情况
一	重点场所管理	**配电室：** 严格执行配电室管理制度，落实专人负责，严禁无关人员进入。		
		定期对配电室进行巡检，重点检查配电柜、变压器、电缆等设备运行情况，及时发现和消除隐患。		
		配电室内应配备足够的消防器材，并定期进行检查和维护。		
		易燃易爆场所： 严格执行易燃易爆场所电气安全规范，选用防爆型电气设备， 并定期进行检测和维护。		
		加强易燃易爆场所的通风和防静电措施，防止静电积聚引发火灾爆炸事故。		
		严禁在易燃易爆场所内私拉乱 接电线，违规使用大功率电器。		
二	用电容量管理	企业应根据实际用电需求，合理配置用电容量，杜绝超负荷、大容量用电。		
		要定期对用电负荷进行监测和分析，及时发现和整 改超负荷用电问题。		
		要加强对大功率用电设备的管理，防止违规使用大功率电器。		
三	线路管理	企业要定期对电气线路进行检查和维护，及时更换老化、破损的线路，防止线路短路、漏电等事故发生。		
		严禁私拉乱接电线，违规使用电气设备。		

四	用电终端设备管理	所有用电终端设备应经过安全检验合格后方可使用，并定期 进行维护和保养。		
		严格执行接地保护措施，确保用电设备可靠接地。		
		加强对移动式电气设备的管理，禁止使用“三无”电器产品，防止触电事故发生。		
五	用电作业全过程 管理	**人员持证上岗：** 强化电器设备管理、使用和维护等相关从业人员安全培训、考核和管理工作，所有从事高、低压电气作业的人员必须经过专业培训，并取得相应的特种作业操作证。		
		作业审批： 高、低压电气作业应执行作业审批制度，未经批准不得进行相关作业。		
		作业监护： 电气作业过程中应安排专人进行监护，确保作业安全。		
		安全措施落实到位： 电气作业前必须落实各项安全措施，包括停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌等。		
		作业结束后， 必须确认所有人员已撤离现场，并拆除所有作业安全措施后方可恢复送电。		
六	临时用电管理	临时用电必须严格执行审批制度，未经批准不得擅自接电。		
		临时用电线路必须由专业电工敷设，并符合安全规范要求。		
		临时用电设备必须经过安全检验合格后方可使用，并定期进行维护和保养。		
		临时用电结束后，应及时拆除临时用电线路和设备。		

检查人（签名）：　　日 期：　　年　　月　　日