

浦东新区唐镇融智园方案专家组评审意见

一、项目概况及评价

本评审意见针对唐镇上丰路华东路东北角绿地口袋公园方案设计。项目建设总面积为 6771 平方米，建设后绿化用地面积为 5161 平方米，绿地率为 76.2%；园路及铺装场地面积为 1538 平方米，占 22.71%。

该方案文本对区域位置、上位规划、产业功能、用地、人群、现状情况等都做了较为详细的介绍，总结了现状存在问题，给提升改造的必要性提供依据。设计策略以人为本，符合周边功能，植物、慢行系统、地形、排水、照明、休憩设施、户外家具考虑较齐全。经济技术指标基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

二、具体意见建议

- 1、建议补充相关设计依据，如《上海市口袋公园建设技术导则》。
- 2、沿路出入口较多，考虑交通、管理问题建议适当减少。
- 3、未见洗手间配套设施、沿路自行车停放设施等，请再研究考虑。
- 4、建议补充绿化细分指标，草坪面积占比、常绿落叶植物比例等。根据口袋公园导则，不建议布局大面积草坪。
- 5、补充现状需要保留的植物、移植利用的植物布局图。
- 6、入口logo方案补充其他角度视图。
- 7、补充货币主题地刻铺装详细方案。

评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
钟 律	上海市政工程设计研究(集团)有限公司	教授级高工
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
李雪松	浦东建筑设计院园林分院	高工

专家组组长签字:



上海市风景园林学会
2023年10月26日

